

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 36/\_\_\_\_\_

с.о.Акмол  
Место составления

27.03.2025 г.  
Время 21:39

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 36 от 18.03.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
КОЖАБАЕВ КУРМАН КАЙРАТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района  
САТКЕН ДИАС САКЕНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района  
КЕНЖЕТАЙ ДИАС ЖЕНИСУЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
САЛПЫКОВ САКЕН АСКАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**  
030340003852, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Шалкар отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КТУ «Общеобразовательная школа села Шалкар» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Целиноградский район, Шалкар, Шолпан Иманбаева (улица), 2.

5. **Период проведения проверки** 25.03.2025 - 27.03.2025

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КТУ «Общеобразовательная школа села Шалкар» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области

| № | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении               | Незначительное       | Руководителю организации пройти обучение по вопросам пожарной безопасности. Основание: |

|   |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности                                                                                                      |                | п. 8 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 23.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности  | Незначительное | В здании школы на всех этажах планы эвакуации привести в соответствие действительности (указать расположение кнопок ручных пожарных извещателей) и в соответствие с требованиями приложения 2 к Правилам пожарной безопасности, утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21 февраля 2022 года. Основание: п. 12 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 23.06.2025 |
| 3 | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое         | В здании школы систему автоматической пожарной сигнализации, а также систему оповещения привести в исправное состояние. Основание: п. 6 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 25.05.2025                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Незначительное | В здании школы на дверях чердачного помещения разместить информацию о месте нахождения ключей. Основание: п. 28 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                           |              | срок устранения: 23.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | П. 52 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое       | В здании школы у эвакуационного выхода, в подвальном помещении в местах прохода инженерных коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия (зазоры) уплотнить негорючими строительными материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. Основание: п.23 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 23.06.2025 |
| 6 | П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Значительное | В здании школы изменить функциональное назначение актового зала (применяется как спорт зал) по проектной документации. Основание: п. 16 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 23.06.2025                                                                                                                                                                   |
| 7 | П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое       | В здании школы все эвакуационные выхода обеспечить возможностью свободного открытия изнутри без ключа. Основание: п.34 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.; срок устранения: 25.05.2025                                                                                                                                                                                    |
| 8 | П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое       | В здании школы все объёмные световос знаки пожарной безопасности "Выход" привести в исправное состояние.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                   |                | <p>Основание: п.35 Правил пожарной безопасности, утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;</p> <p>срок устранения: 23.06.2025.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | <p>П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> | Незначительное | <p>Предоставить следующую документацию на оборудованные системы, установками пожарной автоматики: 1) копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: п.70 к правилам пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;</p> <p>срок устранения: 23.06.2025</p> |